

별첨1. 측정결과

NO.1



노동부지정 석면조사기관
 (주)코리아환경보건연구소

공 사 명 : 탐동지구 급경사정비 슬레이트 철거공사
 분 석 일 자 : 2018년 02월 10일
 측 정 시 간 : 09:40 ~ 13:00

분석자 : 박대현
 노출기준 : 0.01 개/cm³

공기시료 섬유농도 분석결과서

샘플 번호	평균 번호	측정장소	측정위치	유량(ℓ /min)	측정시간 (min)	체적량 (L)	섬유수 (Fibers)	시아수 (Fields)	측정농도 (개/cm ³)	초과여부
#1	1	고현면 탐동로76번길 39 외 4필지	부지경계선1	12.2	200	2440.0	9	100	0.002	노출기준미만
#2	2	고현면 탐동로76번길 39 외 4필지	부지경계선2	12.4	200	2480.0	8.5	100	0.002	노출기준미만
#3	3	고현면 탐동로76번길 39 외 4필지	부지경계선3	12.0	200	2400.0	8	100	0.002	노출기준미만
#4	4	고현면 탐동로76번길 39 외 4필지	부지경계선4	12.3	200	2460.0	9	100	0.002	노출기준미만
#5	5	고현면 탐동로76번길 39 외 4필지	작업장주변 실외	12.1	100	1210.0	7.5	100	0.003	노출기준미만
#6	6	고현면 탐동로76번길 39 외 4필지	위생설비 입구	12.2	35	427.0	5	300	0.002	노출기준미만
#7	7	고현면 탐동로76번길 39 외 4필지	폐기물반출구	12.4	35	494.0	4.5	300	0.002	노출기준미만
#8	8	고현면 탐동로76번길 39 외 4필지	폐기물반출구	11.9	35	416.5	4	300	0.002	노출기준미만
#9	9	고현면 탐동로76번길 39 외 4필지	폐기물보관지점	12.2	35	427.0	2	300	0.001	노출기준미만
공시료(blank)										
							0	100		

※ 분석방법

고용노동부고시 제2015-19호 석면조사 및 안전성 평가 등에 관한 고시규정에 따른다.



(주)코리아환경보건연구소 대표이사

별첨 1. 측정결과

NO.2



노동부지정 석면조사기관
(주)코리아환경보건연구소

공기시료 섬유농도 분석결과서

공 사 명 : 탐동지구 급경사정비 슬레이트 철거공사
 분 석 일 자 : 2018년 02월 11일
 측 정 시 간 : 09:30 ~ 12:50

분석자 : 박대현
 노출기준 : 0.01 개/cm³



샘플 번호	폼 번호	측정장소	측정위치	유량 (ℓ /min)	측정시간 (min)	체적량 (L)	섬유수 (Fibers)	시아수 (Fields)	측정농도 (개/cm ³)	초과여부
#1	1	고현면 탐동로 76번길 39 외 4필지	부지경계선1	12.1	200	2420.0	8.5	100	0.002	노출기준미만
#2	2	고현면 탐동로 76번길 39 외 4필지	부지경계선2	12.2	200	2440.0	8	100	0.002	노출기준미만
#3	3	고현면 탐동로 76번길 39 외 4필지	부지경계선3	12.4	200	2480.0	9	100	0.002	노출기준미만
#4	4	고현면 탐동로 76번길 39 외 4필지	부지경계선4	12.4	200	2480.0	8	100	0.002	노출기준미만
#5	5	고현면 탐동로 76번길 39 외 4필지	작업장주변 실외	12.0	100	1200.0	7	100	0.003	노출기준미만
#6	6	고현면 탐동로 76번길 39 외 4필지	위생설비 입구	12.3	35	430.5	5.5	300	0.002	노출기준미만
#7	7	고현면 탐동로 76번길 39 외 4필지	폐기물반출구	12.4	35	434.0	5	300	0.002	노출기준미만
#8	8	고현면 탐동로 76번길 39 외 4필지	폐기물반출구	12.1	35	423.5	4.5	300	0.002	노출기준미만
#9	9	고현면 탐동로 76번길 39 외 4필지	폐기물보관지점	12.2	35	427.0	2.5	300	0.001	노출기준미만
#10	10	고현면 탐동로 76번길 39 외 4필지	폐기물보관지점	12.4	35	434.0	2	300	0.001	노출기준미만
공시료(blank)										
							0	100		

※ 분석방법

고용노동부고시 제2015-19호 석면조사 및 안전성 평가 등에 관한 고시규정에 따른다.




(주)코리아환경보건연구소 대표이사

별첨 2. 측정 위치도

NO.1

측정위치도 범례		
측정일	2018년 02월 10일	측정위치
		●



별첨 2. 측정 위치도

NO.2

측정위치도 범례		
측정일	2018년 02월 11일	측정위치
		●

