1. 석 면 비 산 측 정 분 석 결 과

NO	측정일자	시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	초과여부
1	2018.01.25	무림-1	부지경계선1	0.0012	백석면	기준 미만
2	"	무림-2	부지경계선2	0.0006	백석면	기준 미만
3	"	무림-3	부지경계선3	0.0006	백석면	기준 미만
4	"	무림-4	부지경계선4	0.0010	백석면	기준 미만
5	"	무림-5	위생설비입구	0.0004	백석면	기준 미만
6	"	무림-6	음압기1	0.0008	백석면	기준 미만
7	"	무림-7	음압기2	0.0004	백석면	기준 미만
			이 하 여 백			

※ 측정농도기준은 0.01(f/cc)이하이며, 기준초과 시 "초과", 그렇지 않은 경우 "기준 이하"라 표기.
※ 환경부고시 제2013-79호에 따라 위상차 현미경으로 분석하였으며, 계수기준에 따라 섬유를 계수하였습니다. 그리고 위상차현미경으로는 정성분석을 할 수 없어, 검출석면의 경우 석면조사결과서를 토대로 하였습니다.