

정수장별 일일검사 항목 수질검사결과

(2024.4.15.)

구 분	냄새	맛	색도	탁도	pH	잔류염소	비고
기준	무취	무미	5도이하	0.5NTU이하	5.8~8.5	4.0mg/L 이하	
아산	무취	무미	불검출	0.07	7.00	0.71	
봉성	무취	무미	불검출	0.11	7.53	0.68	
난음	무취	무미	불검출	0.069	7.72	0.404	
상주	무취	무미	불검출	0.040	7.02	0.530	
지족	무취	무미	불검출	0.07	7.65	0.71	
항도	무취	무미	불검출	0.150	7.40	0.680	
남면	무취	무미	불검출	0.124	6.88	0.738	
노구	무취	무미	불검출	0.166	7.70	1.094	
대곡	무취	무미	불검출	0.120	7.16	0.630	
선원	무취	무미	불검출	0.130	6.96	0.850	
창선	무취	무미	불검출	0.07	7.58	0.71	