



남 해 군



수신 문화체육과장
(경유)

제목 남면 다랭이마을 건의사항 검토의견 제출

문화체육과-4019(2024.2.20.)호와 관련하여 다랭이마을 건의사항에 대한 검토의견을 다음과 같이 회신합니다.

○ 검토의견

건의내용	검토의견
제2주차장 화장실 다랭이마을 하수처리장 관로 연결 건의	다랭이마을 제2주차장에 있는 공중화장실은 하수처리 구역 외 지역이므로 마을하수처리장 인입이 불가함.
연결 불가시 정화조 시설 용량 확장 가능 여부	다랭이마을 제2주차장 공중화장실의 개인하수처리 시설은 하수도법 제34조에 따라 건축물에 따른 용량은 적절하나 주말 및 성수기 관광객 증가로 오수 발생량이 증가할 시 시설물 관리부서에서 하수도법 제39조에 따라 개인하수처리시설의 정상가동 여부 등 유지·관리해주시기 바라며 장기적으론 오수처리시설 용량 증설 및 전처리조를 설치하여 오염부하량을 줄일 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

끝.

상 하 수 도 과 창 흥

주무관 **최우주** 하수도팀장 **교육** 팀장 **박성영** 대결 2024. 2. 29. 상하수도과장 **전결**

협조자 주무관 **강영미**

시행 상하수도과-4046 (2024. 2. 29.) 접수 문화체육과-4951 (2024. 2. 29.)

우 52413 경상남도 남해군 남해읍 에코파크길 65-10 / <https://www.namhae.go.kr/>

전화번호 055-860-3334 팩스번호 055-860-3781 / unis87071@korea.kr / 대한민국 공개

법령 근거없는 고유식별정보 주어서도 받아서도 안됩니다.